

Zielona Góra, 25 stycznia 2017r.

DŚ.II.7222.53.2016

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 214 ust.3, art.378 ust.2a pkt1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz.U. z 2016r. poz. 672 ze zm.),
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 grudnia 2016r. przedłożonego przez PROMAROL- PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w m. Ciepielówek 2, gm. Sława

o r z e k a m

- I. Zmieniam decyzję Starosty Wschowskiego z dnia 18 października 2012r. znak SOB-6222.1.2012 zmienioną decyzjami z dnia 26 listopada 2014r. znak: SOB.6222.1.2012, z dnia 01 lipca 2015r. znak: SOB.6222.1.2015 oraz z dnia 14 grudnia 2015r. znak: SOB.6222.1.2012- udzielającą pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg na dobę zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacyjnego w m. Ciepielówek, gm. Sława, w następujący sposób:

1. Punkt 6.7.1., charakteryzujący ilości i warunki poboru wody, otrzymuje brzmienie:

6.7.1. Ilość i warunki poboru wody

Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, z ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych: studnia nr 1 - ujęcie rezerwowe (N 51° 47' 23", E 16° 08' 42") i studni nr 2 - ujęcie podstawowe (N 51° 47' 22", E 16° 08' 43"), zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 803/3 obręb Krzepielów, o przyjętych przez Starostę Wschowskiego decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: SOB.7522/3/2010 zasobach eksploatacyjnych ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej w wysokości $Q = 6,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 0,6 - 1,5 \text{ m}$, w ilości:

$$Q_{\text{max h}} = 6,0 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 88,53 \text{ m}^3/\text{d},$$

DŚ.II.7222.53.2016

Strona 1 z 4

$Q_{\max \text{ roczne}} = 29\,569 \text{ m}^3/\text{rok}$, w tym:

- na potrzeby Zakładu A i Zakładu B:

$$Q_{\max h} = 2,0 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 31,93 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max \text{ roczne}} = 10\,665 \text{ m}^3/\text{rok},$$

- na potrzeby instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

$$Q_{\max h} = 4,0 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr. d}} = 56,6 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{\max \text{ roczne}} = 18\,904 \text{ m}^3/\text{rok}.$$

Woda pobierana jest za pomocą studni głębinowej zainstalowanej w otworze studziennym. Ujmowana woda podziemna poddawana jest procesowi uzdatniania.

Zobowiązuje użytkownika do:

1. Utrzymania w należytych stanie technicznym urządzeń służących do pobierania i rozprowadzania wody.
2. Prowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej ze studni (w stanie pierwotnym) i rejestrowania ich w trwałym rejestrze z częstotliwością raz na miesiąc.
3. Wykonywania analiz jakości wody pobieranej ze studni (w stanie surowym) w następującym zakresie: barwa, zapach, mętność, smak, przewodność, odczyn pH, twardość, jon amonowy, żelazo, mangan, chlorki, azotyny, azotany, utlenialność z KMnO_4 , bakteriologia, z częstotliwością dwa razy do roku oraz chrom, kadm, nikiel, miedź, ołów, rtęć z częstotliwością jeden raz na dwa lata.
4. Prowadzenia i rejestrowania okresowych pomiarów wydajności obu studni i poziomu zwierciadła wody w studniach (w czasie pracy pomp oraz podczas przerw w ich pracy) z częstotliwością co 6 miesięcy w stałych terminach z udokumentowaniem wyników pomiarów.
5. Systematycznego prowadzenia rejestru odczytów wskazań urządzenia pomiarowego w zakresie ilości pobieranej wody podziemnej.
6. Racjonalnego gospodarowania zasobami wody i nieprzekraczania zasobów eksploatacyjnych studni.
7. Pokrycia ewentualnych strat wyrządzonych osobom trzecim.

II. Pozostałe ustalenia ww. decyzji pozostają bez zmiany.

UZASADNIENIE

Promarol - Plus Sp. z o.o. z siedzibą w m. Ciepeliówk gm. Sława posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Starostę Wschowskiego dnia 18 października 2012r. znak SOB-6222.1.2012 na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt oraz odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania ponad 10 Mg/dobę zlokalizowanej na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Ciepeliówku.

Z uwagi na fakt, iż na terenie zakładu oddana została do użytkowania nowa instalacja do termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę, dla całego zakładu właściwym organem ochrony środowiska jest obecnie Marszałek Województwa.

Woda na potrzeby eksploatacji obu instalacji, objętych osobnymi pozwoleniami zintegrowanymi, pobierana jest z ujęcia wody podziemnej, zlokalizowanego na terenie zakładu PROMAROL- PLUS Sp. z o.o., działka o numerze ewidencyjnym 803/3, obręb 006 Krzepielów. Warunki eksploatacji ujęcia określone zostały w obowiązującym pozwoleniu zintegrowanym wydanym przez Starostę Wschowskiego. Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych do 6,0m³/h. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę jest studnia nr 2, natomiast rezerwowe źródło stanowi studnia nr 1. W wyniku wzrostu zapotrzebowania na wodę, w związku z uruchomieniem instalacji do termicznego przetwarzania odpadów, nastąpiła konieczność zmiany warunków posiadanego pozwolenia i dostosowania do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Ilość pobieranej wody podziemnej określona w niniejszej decyzji nie przekracza zasobów eksploatacyjnych ujęcia ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej przyjętej przez Starostę Wschowskiego decyzją z dnia 24 maja 2010 r., znak: SOB.7522./3/2010.

W świetle powyższego stwierdzono, iż instalacja spełnia wymagania niezbędne do zmiany pozwolenia zintegrowanego, a jej eksploatacja prowadzona zgodnie z określonymi w niniejszym pozwoleniu warunkami, zapewnia dotrzymanie obwarowanych prawem parametrów środowiska, wobec czego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Lubuskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy składać w dwóch egzemplarzach.


z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Artur Mpiec
Dyrektor Departamentu Środowiska

Otrzymują:

1. PROMAROL- PLUS Sp. z o.o.
Ciepielówek 2, 67-410 Sława
2. Minister Środowiska w Warszawie
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra
4. 2x a/a